

Avis

Avis

Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2)

Règlement (2010)-107-7 modifiant le règlement de zonage relativement à la distance entre un système de traitement des eaux usées et la ligne naturelle des hautes eaux
— **Municipalité de la ville de Mont-Tremblant**

Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs donne avis par les présentes, que, conformément au quatrième alinéa de l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), il a, en date du 7 juin 2011, approuvé l'article 1 du Règlement n° (2010)-102-7 de la Ville de Mont-Tremblant intitulé Règlement (2010)-107-7 modifiant le règlement de zonage relativement à la distance entre un système de traitement des eaux usées et la ligne naturelle des hautes eaux, règlement qui a été adopté le 12 juillet 2010, concernant la distance minimale requise, à partir de la ligne des hautes eaux, pour l'implantation de tout système de traitement des eaux usées qui n'est pas étanche.

Cet article prévaut sur la norme de distance minimale de 15 mètres de tout lac, cours d'eau, marais ou étang prévu au tableau figurant à l'article 7.2 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 8).

*Le ministre du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs,*
PIERRE ARCAND

55807

Avis

Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2)

Règlement 108-31-2010 relatif à la modification du règlement de zonage numéro 108-2002 afin d'apporter des correctifs aux dispositions relatives à l'implantation des systèmes de traitement des eaux usées
— **Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré**

Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs donne avis par les présentes, que, conformément au quatrième alinéa de l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), il a,

en date du 7 juin 2011, approuvé l'article 1 du Règlement n° 108-31-2010 de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré intitulé Règlement 108-31-2010 relatif à la modification du règlement de zonage numéro 108-2002 afin d'apporter des correctifs aux dispositions relatives à l'implantation des systèmes de traitement des eaux usées, règlement qui a été adopté le 1^{er} juin 2010, concernant la distance minimale requise, à partir de la ligne des hautes eaux, pour l'implantation de tout système de traitement des eaux usées qui n'est pas étanche.

Cet article prévaut sur la norme de distance minimale de 15 mètres de tout lac, cours d'eau, marais ou étang prévu au tableau figurant à l'article 7.2 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 8).

*Le ministre du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs,*
PIERRE ARCAND

55809

Avis

Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2)

Règlement 2010-002 relatif à la modification du règlement de zonage numéro 52-95 modifiant l'article 10.6 du règlement de zonage 50-95 afin de préciser la distance minimale à laquelle peut être installé un système de traitement des eaux usées
— **Municipalité de Lac-Tremblant-Nord**

Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs donne avis par les présentes, que, conformément au quatrième alinéa de l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), il a, en date du 7 juin 2011, approuvé l'article 1 du Règlement n° 2010-002 de la Municipalité de Lac-Tremblant-Nord intitulé Règlement 2010-002 relatif à la modification du règlement de zonage numéro 52-95 modifiant l'article 10.6 du règlement de zonage 50-95 afin de préciser la distance minimale à laquelle peut être installé un système de traitement des eaux usées, règlement qui a été adopté le 26 juin 2010, concernant la distance minimale requise, à partir de la ligne des hautes eaux, pour l'implantation de tout système de traitement des eaux usées qui n'est pas étanche.