

## Projet de règlement

Loi sur le bâtiment  
(chapitre B-1.1)

### Code de construction — Modification

Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), que le projet de règlement modifiant le Code de construction, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être approuvé par le gouvernement, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.

Ce projet de règlement vise à modifier le chapitre III, Plomberie, du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), applicable aux travaux de construction d'installations de plomberie, pour clarifier les cas dans lesquels l'isolation d'établissement prévue à la norme CSA B64.10, « Sélection et installation des dispositifs antirefoulement », est requise afin de protéger les réseaux publics d'eau potable.

L'étude du dossier révèle que les modifications proposées par ce projet de règlement ne devraient pas occasionner de coût supplémentaire pour les citoyens et les entreprises.

Des renseignements additionnels concernant ce projet de règlement peuvent être obtenus en s'adressant à monsieur Pierre-Yves Despatis, ingénieur, Régie du bâtiment du Québec, 255, boul. Crémazie Est, bureau 100, Montréal (Québec) H2M 1L5, ou à l'adresse courriel [projet.reglement@rbq.gouv.qc.ca](mailto:projet.reglement@rbq.gouv.qc.ca).

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler au sujet de ce projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 45 jours mentionné ci-dessus, à madame Caroline Hardy, secrétaire générale et directrice des affaires institutionnelles, Régie du bâtiment du Québec, 800, place D'Youville, 16<sup>e</sup> étage, Québec (Québec) G1R 5S3 ou à l'adresse courriel [projet.reglement.commentaires@rbq.gouv.qc.ca](mailto:projet.reglement.commentaires@rbq.gouv.qc.ca).

*Le ministre du Travail,*  
JEAN BOULET

## Règlement modifiant le Code de construction

Loi sur le bâtiment  
(chapitre B-1.1, a. 173, 1<sup>er</sup> al., 2<sup>e</sup> al., 3<sup>e</sup> al., par. 1<sup>o</sup> à 4<sup>o</sup>, 7<sup>o</sup> et 8<sup>o</sup>, a. 176, 176.1, 177, 178, 179, a. 185, par. 0.1<sup>o</sup>, 37<sup>o</sup> et 38<sup>o</sup>, et a. 192, 1<sup>er</sup> al.).

**1.** L'article 3.04 du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) est modifié, dans la section du tableau modifiant la partie 2 de la division B du Code national de la plomberie – Canada 2020 :

1<sup>o</sup> par le remplacement de la ligne modifiant l'article 2.6.2.1. par ce qui suit :

«

2.6.2.1.

Remplacer le paragraphe 3) par les suivants :

« **3**) Les *dispositifs antirefoulement* doivent être choisis et installés conformément à la norme CSA B64.10, « Sélection et installation des dispositifs antirefoulement », et l'isolement d'établissement doit être assuré dans tout établissement qui, selon le tableau 2.6.2.1., comporte un niveau de risque élevé ou modéré (voir la note A-2.6.2.1. 3)).

**Tableau 2.6.2.1.**  
**Niveau de risque associé au refoulement selon le type d'établissement**  
 Faisant partie intégrante du paragraphe 2.6.2.1. 3)

| Type d'établissement                                     | Niveau de risque |
|--|------------------|
| Abattoir   | Élevé            |
| Aéroport   | Modéré à élevé   |
| Aquarium public  | Élevé            |
| Aréna  | Modéré           |
| Atelier de débosselage                                   | Modéré           |
| Atelier de radiateurs                                    | Élevé            |
| Atelier de placage                                       | Élevé            |
| Bar  | Modéré           |
| <i>Bâtiment</i> commercial ou industriel autre           | Modéré à élevé   |
| <i>Bâtiment</i> de recherche                             | Modéré à élevé   |
| Blanchisserie industrielle ou commerciale                | Élevé            |
| Caserne de pompiers                                      | Modéré à élevé   |
| Centrale de cogénération                                 | Élevé            |
| Centrale électrique                                      | Élevé            |
| Centrale thermique                                       | Élevé            |
| Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) | Modéré           |
| Centre local de services communautaires (CLSC)           | Modéré à élevé   |
| Chenil   | Élevé            |
| Clinique de dentiste                                     | Modéré à élevé   |

|  |                |
|--|----------------|
| Clinique médicale  | Modéré à élevé |
| Clinique vétérinaire   | Élevé          |
| Club/terrain de golf   | Modéré à élevé |
| Collège ou cégep   | Modéré à élevé |
| Concessionnaire automobile sans mécanique                                | Modéré         |
| École des métiers  | Modéré à élevé |
| École primaire   | Modéré         |
| École secondaire   | Élevé          |
| Entrepôt   | Modéré         |
| Épicerie sans préparation de viande/poisson                              | Modéré         |
| Épicerie avec préparation de viande/poisson                              | Élevé          |
| Espace pour exposition   | Modéré         |
| <i>Établissement de détention</i>  | Élevé          |
| Ferme  | Modéré à élevé |
| Hôpital  | Élevé          |
| Hôtel  | Modéré         |
| Immeuble d'habitations, moins de 9 <i>logements</i> ou moins de 3 étages | Faible         |
| Immeuble d'habitations, plus de 8 <i>logements</i> et plus de 2 étages   | Modéré         |
| Imprimerie   | Modéré à élevé |
| Laboratoire  | Élevé          |
| Lieu de culte  | Modéré         |
| Lave-auto  | Élevé          |
| Maison des aînés   | Modéré         |
| Mécanique automobile et antirouille                                      | Élevé          |
| Mine   | Élevé          |
| Morgue   | Élevé          |
| Motel  | Modéré         |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Papetière                            | Élevé          |
| Parc aquatique                       | Modéré         |
| Parc de maisons mobiles              | Modéré         |
| Parc zoologique                      | Élevé          |
| Piscine publique                     | Modéré         |
| Raffinerie de pétrole                | Élevé          |
| Résidence pour personnes âgées       | Modéré         |
| Restaurant                           | Modéré         |
| Salon de coiffure                    | Modéré         |
| Salon funéraire                      | Modéré à élevé |
| Site de camping                      | Élevé          |
| Station de pompage d'eaux usées      | Élevé          |
| Station de remplissage d'eau         | Élevé          |
| Station-service                      | Modéré à élevé |
| Université                           | Élevé          |
| Usine de béton                       | Élevé          |
| Usine chimique                       | Élevé          |
| Usine de fabrication de peinture     | Élevé          |
| Usine de fabrication de plastique    | Élevé          |
| Usine de fabrication générale        | Modéré à élevé |
| Usine de recyclage                   | Élevé          |
| Usine de teinture                    | Élevé          |
| Usine de traitement de lait          | Élevé          |
| Usine de traitement de l'eau potable | Élevé          |
| Usine de traitement des eaux usées   | Élevé          |
| Usine de transformation de boissons  | Élevé          |
| Usine de transformation des aliments | Élevé          |

|  |  |       |
|--|--|-------|
|  | Usine de tri de déchets  | Élevé |
|  | Usine d'enduits  | Élevé |
|  | Usine métallurgique  | Élevé |
|  | Usine pharmaceutique   | Élevé |
|  | Usine utilisant des matières radioactives  | Élevé |
|  | <p>« 4) Dans le cas des <i>dispositifs antirefoulement</i> qui, selon la norme CSA B64.10, « Sélection et installation des dispositifs antirefoulement », nécessitent une mise à l'essai au terme de leur installation, le vérificateur de <i>dispositifs antirefoulement</i> doit être titulaire d'un certificat délivré conformément à la norme CSA B64.10.1, « Entretien et mise à l'essai à pied d'œuvre des dispositifs antirefoulement », par un organisme ou une association reconnue par l'AWWA. »</p> |       |

»;

2<sup>o</sup> par l'insertion, après la ligne modifiant l'article 2.6.2.4., de la suivante :

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 2.6.2.6. | Supprimer l'article. |
|----------|----------------------|

»;

3<sup>o</sup> par l'insertion, avant la ligne modifiant la note A-2.6.3.1. 2), de la suivante :

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| A-2.6.2.6. 1) | Supprimer la note. |
|---------------|--------------------|

».

**2.** Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec*.

87076

